

平成29年8月23日

保護者 各位

東京都立戸山高等学校  
校長 布施 洋一

### 本校における室内化学物質測定結果のお知らせ

保護者の皆様には、日ごろから本校の教育活動に御協力いただきまして、誠にありがとうございます。

さて、このたび、健康で快適な学校環境の確保を図るため、室内化学物質が放散しやすいといわれている夏季に、すべての都立学校が室内化学物質対策月間を設け、教室等の室内化学物質濃度を測定しております。

本校の結果は下記のとおりです。測定したすべての教室について、基準値以内の結果でしたので、御安心いただきますよう、お知らせします。

さらに今後とも、化学物質による健康影響について、教室の使用状況を踏まえ、生徒の健康状況を把握していきます。

引き続き、児童・生徒が安心して学習できる環境を整えて参りますので、今後とも、保護者の皆様の御理解と御協力をお願いいたします。

### 室内化学物質濃度簡易測定結果

測定日	測定項目	5階 調理室	4階 化学室	3階 PC教室	2階 講義室B	1階 カウンセリング室	基準値
8月20日	ホルムアルデヒド	0.05	0.03	0.05	0.03	0.01	0.08ppm以下であること
	トルエン	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	260 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下であること

#### 今後の対応

- 1 引続き換気を励行し、室内化学物質の低減化を図ります。
- 2 日ごろから、児童・生徒の健康管理に留意します。
- 3 必要に応じて、室内化学物質の測定を行い、実態を把握します。

問い合わせ先

東京都立戸山高等学校 経営企画室  
電話 03-3202-4301